

Bieterinformation 3

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; **VE-02 Rohbauarbeiten**

Vergabenummer: 293-08/2024

Vergabe-ID: 3078866

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 25.11.2024

Am 06.01.2025 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
3	In der Pos. 02.01.0040 (Abbruch Asphaltdeckschicht) ist eine Schichtdicke von 3 cm angegeben. Wie ist der Aufbau unter der Deckschicht, muss diese abgefräst werden	Die in Pos. 02.01.0040 benannte Parkplatz-Fläche mit Asphaltdecke ist in Ihrem Schichtenaufbau nur stichprobenartig aus dem Baugrundgutachten bekannt und ist nicht homogen ausgeführt. Die durchschnittliche Dicke der Deckschicht wird auf 3cm - auf Schotter bzw. Mineralgemisch-Unterbau - geschätzt. Das Baugrundgutachten liegt als Anlage zu den Vergabeunterlagen bei. Die Abbruchtechnologie bleibt dem Bieter überlassen. Das Abfräsen dürfte aufgrund der geringen Dicke jedoch nicht notwendig sein.