

Bieterinformation 4

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; **VE-06 Zimmererarbeiten**

Vergabenummer: 297-08/2024

Vergabe-ID: 3078830

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 25.11.2024

Am 06.01.2024 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
5	Pos. 1.2.10 -BSH-Binder Die Oberfläche ist in Auslesequalität ausgeschrieben. Jedoch können die üblichen, größeren Produzenten BSH nicht in dieser Qualität herstellen. Daher die Frage ob auch eine Sichtqualität angeboten werden kann?	Die geforderte Auslese-Qualität der BSH-Binder ist anzubieten – aufgrund der geforderten Nachhaltigkeit und der speziellen Einbaubedingungen im Schwimmbadbereich und in Kombination mit den hochwertigen Decken sind lose/ausgefallene Äste, Harzgallen, Fraßspuren von Insektenbefall, angeschnittene Markröhren, Verfärbungen usw. die bei Sichtqualität zulässig wären in unserem Bauvorhaben nicht zulässig.
6	Pos. 1.2.10 -BSH-Binder Die Lamellenstärke soll maximal 35mm betragen. Üblich sind bei NK 2 jedoch 40mm. Können hier auch 40mm angeboten werden?"	Ja