

Bieterinformation 4

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; **VE-02 Rohbauarbeiten**

Vergabenummer: 293-08/2024

Vergabe-ID: 3078866

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 25.11.2024

Am 08.01.2025 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
5wir bitten um Klärung des Ausschreibungstextes zur Pos. 7.9.200 und Pos. 7.9.210 - Feuerbeständigkeit 750°C bzw. 650°C nach DIN VDE 0606 ???????	Bei beiden Positionen ist der Begriff Feuerbeständigkeit falsch. Es muss Glühdrahtbeständigkeit heißen. Die Norm DIN VDE 0606 ist richtig angegeben.