

Offenes Verfahren: 25 001 2

**Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

Los 11 - Gussasphaltestrich

Beantwortung von Bieteranfragen

Stand 13.01.2025

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

Frage/ Hinweis:

In den Pos. 02.2 und 03.2 gibt es zwei unterschiedliche Angaben zur Stärke des Ausgleichs. Im Kurztext steht eine Dicke von 10 mm und im Langtext 5 mm. Welche Angabe ist die richtige?

Antwort:

Es gilt die Angaben aus dem Langtext (i.M. 5 mm).
Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Die Korrektur der GEAB-Datei wird Ihnen als Anlage hinzugefügt.

Um dringende Verwendung wird gebeten !!

Vielen Dank.

Anlage

GEAB-Datei Stand 13.01.2025