

Bieterrundschreiben 03

Vergabeverfahren: Offenes Verfahren nach SektVO

Baumaßnahme: Modernisierung Georgenplatz

Leistung: Gleis-, Haltestellen-, Straßen-, Kabel-, Kanal- und Rohrleitungsbau

Vergabenummer: 2024 EU SVZ 02

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie das Bieterrundschreiben 03 mit den Bieterfragen 3 und 4 sowie den dazugehörigen Antworten.

Bieterfrage 3:

Wir haben eine Frage zu Position 1.1.1.2.1 Zwischenlagerfläche bzw. zu Position 3.1.3.1.1 Bereitstellungsfläche/ Lagerplatz für Deklaration nach EBV. In **Position 1.1.1.2.1 Betreiben des Zwischenlagers** ist die bereitgestellte Fläche seitens AG „...für sämtliche auf der Baustelle der Gesamtmaßnahme anfallenden Erdstoffe“ vom AN zu betreiben. In **Position 3.1.3.1.1 Bereitstellungsfläche/Lagerplatz für Deklaration nach EBV** heißt es „... Lagerfläche ist vom AN zu beschaffen und bereitzustellen...“ Zwischen den Positionen besteht eine Diskrepanz, wir bitten um Aufklärung. Außerdem ist es nicht Sache des Bieters eine Fläche mit Vorgabe Entfernung zur Baustelle innerhalb von 2 km im Stadtgebiet Zwickau für eine Kapazität von 4000cbm Boden und Abbruchmaterial der Deponieklasse III zu beschaffen bzw. bereitzustellen.

Antwort zur Bieterfrage 3:

Die festgestellte Diskrepanz zwischen der Pos. 1.1.1.2.1 und der Pos. 3.1.3.1.1 wird bestätigt. In diesem Zusammenhang entfällt die **ursprüngliche Positionsbeschreibung Bereitstellungsfläche / Lagerplatz für Deklaration nach EBV** ersatzlos. **Die Pos. 1.1.1.2.1 Betreiben des Zwischenlagers** wird wie folgt ergänzt:

Bereitstellungsfläche/Zwischenlagerplatz für Böden/Baustoffgemische für Deklarationsuntersuchungen nach EBV sowie Lagerplatz für sämtliches Material einrichten, vor-, unterhalten, betreiben während der gesamten Bauzeit

und räumen inkl. Herstellung des Urzustandes.
Lagerplatz für Mengen bis 5.000 m³,
Lagerfläche wird vom AG bereitgestellt.
Oberflächenbefestigung (Asphalt) vorhanden.
Alle erforderlichen Nebenarbeiten ausführen.
Fläche nach Abschluss der Baumaßnahme in ihren
ursprünglichen Zustand versetzen

Hinweis:

[Aufgrund der Änderung übersenden wir Ihnen als Anlage das geänderte Leistungsverzeichnis \(Kurztext, Langtext im PDF-Format und als X83- u. P83-Datei\) zur weiteren Verwendung und zur Angebotsabgabe.](#)

Bieterfrage 4:

Wir haben eine Frage zu Position 3.1.8.2.10. "Asphalttragschicht...als mehrschichtige Asphalttragschicht in mindestens 3 Lagen..." In welcher Stärke wird die Asphalttschicht eingebaut? Es gibt keine Regelquerschnitte in den Plänen, woraus dies ersichtlich wäre.
Wir bitten um Klärung.

Antwort zur Bieterfrage 4:

Die Position 3.1.8.2.10. ist für den in den Regelquerschnitten der Anlage 4 (RQ-02, RQ-03, RQ-04, RQ-06) ausgewiesenen „Randbereich“ vorgesehen und besitzt eine Gesamtdicke von 32 cm.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Vergabestelle