Firma: **Objekt:**

Wartungsmonteur: **Datum:**

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	jährlich	2 x jährlich	bei Bedarf
5	**3**	**0**	**0**	**Brandschutzklappen**			
5	3	0	1	Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen	x		
5	3	0	2	Auslössevorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen	x		
5	3	0	3	Auslösseelement wechseln			x
5	3	0	4	Auf Gängigkeit prüfen	x		
5	3	0	5	Stellungsanzeige und Funktion prüfen			x
5	3	0	6	Einrast- und Auslösseeinrichtung reinigen			x

Raum	BSK - Nr. / Zulassungsnummer	Mangel		Datum	Ausführung bestätigt
		ja	nein		

Beschreibung vorhandener Mängel: