

## **Erweiterungsneubau Oberschule Brandis – Los 304 - Gerüstbauarbeiten**

**Bieteranfrage vom 06.02.2025**

**Bieterfrage :**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Leistungsverzeichnis werden unter Position 2.1.90. f und unter Position 3.1.50. f Treppen mit einer Laufbreite von 0,75 bis 1,00 m ausgeschrieben. Durch die Systemgerüsthersteller werden konfektionierte Bautreppen mit einer Laufbreite von ca. 60 cm angeboten, die die Forderungen des Betriebssicherheitsgesetzes und der TRBS 2121 für einen sicheren Zugang in die einzelnen Gerüstebenen erfüllen.

Bieterfrage:

Kann mit einem Treppenaufgang einläufig Laufbreite ca. 60 cm kalkuliert werden?

**Antwort Bieterfrage :**

Die Treppen in den beschriebenen Positionen 2.1.90 f und 3.1.50 f müssen die Anforderung der DGUV Regel 101-002 erfüllen.

Mit einer Laufbreite / Stufenlänge von ca. 60 cm wird die unter Pkt. 6.2.4 Tabelle 1 geforderte Mindestabmessung von  $\geq 50$  cm eingehalten.

Demnach kann der einläufige Treppenaufgang mit einer Laufbreite von 60 cm kalkuliert werden