

Bieterinformation 3

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; **VE-19 Edelstahlbecken**

Vergabenummer: 310-08/2024

Vergabe-ID: 3102943

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 13.01.2025

Am 10.02.2025 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
1	Wir bitten um Zusendung eines korrigierten Leistungsverzeichnisses und GAEB Datei.	Die Kalkulation kann auf Grundlage der Bieterinformationen zweifelsfrei erfolgen. Mit Auftragserteilung werden alle Änderungen aus den Bieterinformationen in das Auftrags-LV überführt. Somit erfolgt keine Übergabe einer LV-Revision.
2	LV Seite 10 – Becken: Die Breite ist 7,50 / 8,80 m, nicht 7,50 / 9,50 m, entsprechend bitte die Wasserfläche korrigieren	E ergibt sich eine Wasserfläche von 194,832 m ²
3	LV Seite 27 – Pos. 2.1.40 Zulage Beckentreppenwand, wo befindet sich diese Wand , im Plan Treppenschnitt DT_612_25 vom 06.02.2025 ist es nicht ersichtlich	Position entfällt ersatzlos und ist mit 0,00 € zu verpreisen, sie wird bei der Auswertung nicht berücksichtigt
4	LV Seite 28 – Pos. 2.2.10 Beckentreppe, die Lichte Laufweite beträgt 1,35 m und hat nur 8 Steigungen laut Plan DT_612_25 vom 06.02.2025	lichte Laufbreite 1,35 m, 8 Steigungen
5	Pos. 2.2.50 Wasserseitiger Treppenhandlauf ist 2 mal aufgeführt, siehe Pos. 2.2.40	Position entfällt ersatzlos und ist mit 0,00 € zu verpreisen, sie wird bei der Auswertung nicht berücksichtigt

Nr.	Frage Bieter	Antwort
6	LV Seite 29 – Pos. 2.2.60 bitte die Verlängerung des Treppenhandlaufs anpassen, die Nische wurde verkleinert	Die Länge beträgt ca. 6,99 m