

VE 16 Kunstfelsarbeiten - ÜBERSICHT BIETERFRAGEN + KLARSTELLUNGEN

Umbau und Sanierung Dickhäuterhaus im Tierpark, Berlin
Tierpark Berlin - Fredrichsfelde GmbH, Am Tierpark 125, 10319 Berlin

Stand: 14. Februar 2025

Bieterfrage					KLARSTELLUNG		HINWEIS	
lfd. Nr.	Eingang	Frage			Ausgang	Anwort		
1	2	3	4	5	6 Datum Uhrzeit	7	8	
01	1	14.02.2025	<p>Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Ausschreibung zum Dickhäuterhaus in Berlin sind die Kunstfelsarbeiten im Spritzbetonverfahren nach DIN ausgeschrieben. Ist hier auch eine alternative Möglichkeit mit Spritzmörtel möglich, da wir ansonsten an dieser Ausschreibung nicht teilnehmen können? Wir arbeiten mit diesem Verfahren (Spritzmörtel) bereits seit Jahrzehnten und hat sich auch bewährt. Durch die Spritzbetonarbeiten und den enormen Rückprall entsteht viel Materialabfall. Vielen Dank schon einmal im Voraus Mit freundlichen Grüßen</p>			14.02.2025	<p>Gemäß Positionsbeschreibungen zu den Kunstfelsarbeiten ist "Modellierzement; Mörtelgruppe P III nach DIN 18550 Zusammensetzung nach Vorschlag AN, in Abstimmung mit der Objektplanung und nach Bemusterung" ausgeschrieben. Demzufolge ist ein Angebot / Ausführung mit Spritzmörtel möglich.</p>	Information
1					Anzahl Bieterfragen			

LEGENDE

Änderungen zu den Vergabeunterlagen gemäß Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes erfolgen in **blauer Schrift**.

HINWEIS

Die jeweilige Klarstellung ist im weiteren Verfahren sowie bei der Erstellung des Angebotes zu berücksichtigen und wird Vertragsbestandteil.