

## **Erweiterung Verwaltungsstandort Landratsamt Görlitz, Berliner Straße 39-42/Salomonstraße 10-12, 02826 Görlitz Los 42-N Lüftungsinstallation Neubau**

### **1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabeverfahren ging nachstehende Bieteranfrage ein, die wie folgt beantwortet wird:

#### **Bieteranfrage 1:**

Frage

Sehr geehrte Damen und Herren, in den Positionen 1.5.1. Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung sowie 1.6.1. Dezentrales Lüftungsgerät max. 810 m<sup>3</sup>/h wurden vermutlich Modifikationen zum Ausschreibungstext des angenommenen Herstellers vorgenommen. Diese Modifikationen haben zur Folge, dass der Hersteller nicht mehr in der Lage ist, die Geräte, wie jetzt im LV ausgeschrieben, anzubieten.

Daher unsere Bitte um Überprüfung des Ausschreibungstextes im LV oder Bekanntgabe eines Herstellers.

**Antwort:**

Die Pos. 1.5.1. beinhaltet die Lüftungsgeräte für das Bürgerbüro.  
Planungsfabrikat: AERECO „LAD cosy H“

Die Pos. 1.6.1. beinhaltet die Lüftungsgeräte für die innenliegenden Wartebereiche. Hier sind optionale Ausstattungsvarianten in den LV-Text integriert, so dass dieser das gewünschte, angepasste Gerät beschreibt.

Planungsfabrikat: AIRFLOW „Duplex Vent 900“

### **Wir bitten um Beachtung!**

Die Vergabestelle  
Görlitz, 18.02.2025