

Bieterinformation 2

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; **VE-18**

Vergabenummer: 309-08/2024

Vergabe-ID: 3102935

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 13.01.2025

Am 19.02.2025 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
1	Unter Pos. 2.1.40 sind Nacharbeiten für Behälterflächen beschrieben. Im Fließschema sind nur die 3 vorher beschriebenen Behälter enthalten, um was für einen Behälter handelt es sich und um welche Einhängewände handelt es sich?	Durch das Rohbauunternehmen werden Betonsockel für die Wasserbehälter erstellt. Um Spannungen in den Wasserbehältern zu vermeiden, gelten die beschriebenen Ebenheitsanforderungen. Falls die baulichen Toleranzen größer ausfallen, wäre die Nacharbeit erforderlich, so dass die Behälter spannungsfrei aufgebaut werden können. Die Behälter sind die vorstehend beschriebenen Behälter mit den zugehörigen Aufstellflächen. Abgerechnet werden nur die anteilig tatsächlich auszubessernden Aufstellflächen. Hier betrifft es nur Bodenflächen.
2	Unter Position 4.1.20 ist ein GfK-Filter 800 beschrieben, in den Plänen taucht der Filter mit Durchmesser 800mm auf, im Langtext erscheint er dann mit Durchmesser 600mm, es gilt der Langtext?	Der Filter ist mit einem Durchmesser von 800 mm anzubieten.