

**Offenes Verfahren: 25 031 2**

**Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf  
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

**Los 13 - Metallbau 2 innen**

### **Beantwortung von Bieteranfragen**

**Stand 21.02.2025**

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

#### **8. Frage/ Hinweis:**

Die Bieterfragen 1 und 5 wurden noch nicht beantwortet, es gibt auch keine Ergänzung im LV Los 13 Stand 21.02.2025.

Zu LV-Pos.: 03.54

Es handelt sich hier um eine T30-RS-1 Brandschutztüre, ein Türschließer ist zwingend notwendig.

Frage: Welche Türschließer-Version (BT...) soll angeboten werden?

#### **Antwort:**

Für den OTS der Pos. 3.54 wurde die Pos 3.60 als Zulage für die Pos. 3.54. hinzugefügt. Diese Position hat den Titel: Zulage zur Pos 3.54 für OTS.

#### **Hinweis:**

**Für die Abgabe eines Angebotes ist das Leistungsverzeichnis Los 13 Stand 21.02.2025 zu verwenden !**

Um dringende Beachtung wird gebeten.

Vielen Dank.