

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bieterfrage 4. zur Pos. 2.1.10 Fassadenelement, Foyer:

Fragen zum LV

Pos. 2.1.10 Fassadenelement, Foyer

Diese soll laut Ihrer Bieterantwort in RC3 mit P5A Verglasung ausgeführt werden.

Wie soll die Ganzglasecke ausgeführt werden, dazu gibt es kein Prüfzeugnis in RC3 noch in RC2

Uns ist kein System bekannt, das eine Ganzglasecke in RC3 gebaut werden kann.

Wie soll jetzt verfahren werden?

Antwort zu Bieterfrage 4. :

Bezugnehmend auf die geltenden Vergabeunterlagen sowie bisherigen Nachlieferung zu den Bieterfragen Nr. 1-3, wird die folgende Angabe für die LV-Pos. 2.1.10 Fassadenelement, Foyer als Nachlieferung noch ergänzt:

Für die bautechnische Ausbildung der hier benannten Glasecke gibt es keine Anforderung an die Einbruchhemmung.

Mit freundlichen Grüßen,
die Vergabestelle