Bieterinformation 1

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; **VE-20 ELT**

Vergabenummer: 311-08/2024

Vergabe-ID: 3128602

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 23.02.2025

Am 17.03.2025 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
1	<p>folgende Fragen haben sich zur Ausschreibung Titel BMA ergeben:</p> <ul style="list-style-type: none">- Handelt es sich um eine VDS Anlage - Ist eine VDS Säule nötig oder nur Baurecht Standard- Feuerwehrschrüsseldepot für 6 separate Objektschlüssel – Laut TABs nur 2 gefordert- Freischaltelement Profilhalbzylinder ausgeschrieben – Laut TABs Spezialzylinder gefordert	<p>Entsprechend dem Brandschutznachweis vom 09.02.2024 für das Objekt wurde festgelegt unter Punkt 9.1 Brandmeldeanlage, dass der Einbau einer flächendeckenden automatischen Brandmeldeanlage (BMA) gemäß DIN VDE 0833 aus öffentlich-rechtlicher Sicht unter Berücksichtigung der Art und Nutzung des Objektes nicht erforderlich ist.</p> <p>Zur schnellstmöglichen Alarmierung der Nutzer ist eine Möglichkeit der zentralen manuellen Alarmierung vorzusehen.</p> <p>Dabei soll über ein akustisches Signal alle im Gebäude befindlichen Personen alarmiert werden können.</p> <p>Die Auslösung erfolgt ebenfalls ausschließlich manuell- jeweils an den Ausgängen des Gebäudes.</p> <p>Bzgl. Feuerwehrschrüsseldepot und Freischaltelement akzeptieren wir die Forderungen laut TABs für 2 Schlüssel und Spezialzylinder.</p>