



Lüftung	
	Zuluft rechteck
	Zuluft rund
	Abluft rechteck
	Abluft rund

Leuchte	
	1 Maße (LxB): ca. 1600 x 415 x 100mm 20000 lm, 4.000K, 144.0 W DALI-Fähig, Schalterlos
	2 Maße ca. D=140 mm, H=60 mm 1.400-2.000 lm, 4.000K, 11.5 - 16.0 W DALI-Fähig, IP64
	3 Maße (LxB): ca. 1600 x 65 x 55mm 8.000 lm, 4.000K, 54 W IP65
	4 Maße (LxB): ca. 1300 x 65 x 55mm 4.500 lm, 4.000K, 37.0 W IP65
	6 Maße ca. D=110mm, H=90mm 1.200 lm, 4.000K, 14.0 W DALI-Fähig, IP65
	7 Maße ca. D=230mm, H=130mm 3.000 lm, 4.000K, 14.0 W DALI-Fähig, IP54
	8 Maße ca. D=230 mm, H=85 mm 1.400-2.500 lm, 4.000K, 11.5-20.0 W DALI-Fähig, IP44

Kommunikation (Telefon/Daten)	
	Daten-Anschlussdose Cat.7 1x RJ45 UTP

Gefahrenmelder/Überwachung	
	BMA Multisensormelder (RMO+WMD+RMI) (OTI)
	BMA Lautsprecher
	BMA Signalgelber, akustisch + optisch
	BMA Signalgelber, akustisch (SA)

Leuchte (diverse)	
	Retningszeichen-Leuchte in DS, 1x11W Plakogramm rechts/links beidseitig
	Retningszeichen-Leuchte in DS, 1x11W Plakogramm geradeaus
	Sicherheits-Leuchte für Deckenmontage 1x8W in BS
	Sicherheits-Leuchte für Deckenmontage 1x8W in BS, AP

Steckdose	
	UP Schuko Steckdose 1-fach

Schalter	
	UP Präsenzmelder

a	Deckenspiegel Änderungen gem. Wokan	kas	19.03.2025
0	BAUFREIGABE	fe	31.01.2025
1	Planstand Deckenspiegel	fe	25.11.2024
V1	Eintragungen/Änderung	Gez./Gedr.	Datum



OK FF = ±0,00 m = +38,00m ü. NNH

Projekt:
Neubau Dreifachturnhalle Gronau
 Marschalstraße 70
 48599 Gronau (Westf.)

Bauherr
Wittekindshof - Diakonische Stiftung
 Zur Kirche 2
 32549 Bad Oeynhausen

Planverfasser

Status | Inhalt
 Ausführungsplanung
 Deckenspiegel Teil 2

Architektur

Datum
 232011_A5_DS_E0_005.2_a