

Nr.	Frage	Antwort
1	<p>Pos. 20.0420 und 30.0023 jeweils Raumspartür Hier wird auf den Türtyp 3 gem. vorangegangener Ausführungs- beschreibung verwiesen. Uns ist leider nicht klar, was Sie hiermit meinen und welcher Bezug über- haupt gemeint ist, daher bitten wir um Aufklärung.</p>	<p>Beim Verweis auf den Türtyp 3 in Pos. 20.0420 und 30.0023 handelt es sich um einen Schreibfehler den Sie bitte bei der Kalkulation ignorieren. Anzubieten ist eine Raum- spartür gemäß Positionsbeschreibung.</p>
2	<p>Sehr geehrte Damen und Herren, zur LV-Pos. 60.0060 Senkrechte Holzlamellen EG benötigen wir zur Kalkulation zwingend ein Detail. Bitte zusenden.</p>	<p>Das Detail wird als Nachlieferung über die Vergabeplattform bereitgestellt. (Anlage Detail - Pos. 60.0060)</p>
3	<p>1: Pos. 60.0060 Senkrechte Holzlamellen Abmessungen der Lamellen sollen sein 120x40mm, was meinen Sie jetzt aber mit dem nachfolgenden Absatz: oben durchgehend, mittig senkrecht geschlitzt, Schlitzabmesung ca. 100x50x5 mm? Das kann doch irgendwie nicht passen,denn der Querschnitt der Lamelle ist 120x40mm.</p> <p>2: Welche Oberfläche/Farbe soll eigentlich die Lamelle haben? Wir bitten um Aufklärung.</p>	<p>1: Der LV-Text hat einen Schreibfehler. Gemeint und zu kalkulieren ist: Lamelle 120x40 mm, oben wird die Schmalseite mittig geschlitzt, Schlitztiefe ca. 200mm, Schlitzbreite ca. 5 mm</p> <p>2: Die Oberflächenbehandlung ist in der Ausführungsbeschreibung „Hinweise zur Lamellenwand“ eindeutig beschrieben.</p>