

Bieterinformation 1

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode

VE-10 Trockenbauarbeiten

Vergabenummer: 301-08/2024

Vergabe-ID: 3138543

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 12.03.2025

Am 18.03.2025 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
1	In der LV-Pos. 1.1.60 fordern Sie eine Schachtwand mit Wanddicke 100mm jedoch mit Profildicke CW/UW100 + Beplankung. Wir bitten um Klarstellung.	Die geplanten Installationswände sind in dieser Position zu breit für ein Doppelständerwerk. Deshalb wurden diese als „eigenständige“ Schachtwände ausgeschrieben. Die Profildicke ist entsprechend n den Zulassungsbedingungen des Systemherstellers anzubieten.
2	Zur LV-Pos. 1.1.70 fordern Sie eine Mineralwolle 100mm bei Profildicke CW/UW100. Fachlich Richtig wären 80mm zwischen den Profilen. Wir bitte um Klarstellung.	Bei Position 1.1.70 handelt es sich um die halbhohle 150mm breite Tresenwand. Die Profildicke ist hier mit 125mm (!) angenommen. Die Dämmstoffstärke soll ebenfalls nach den Vorgaben des Systemherstellers angeboten werden.
3	Auf welche Profildicke bezieht sich die Zulage LV-Pos. 1.1.120. In den Vorpositionen sind Profildicken 50mm, 100mm und 125mm sowie Doppelständerwände ausgeschrieben? Wir bitten Sie, diese Position in 4 Einzelpositionen zu unterteilen.	Antwort auf Fragen 3 – 6:
4	Sollten zu den LV-Pos. 1.1.150 - 1.1.190 auch Türöffnungen mit Korrosivitätskategorie C5 ausgeführt werden? Wenn ja bitten wir um Unterteilung der einzelnen Positionen.	Die UK der Trockenbauständerwände in den Nassbereichen sollen selbstverständlich wie gefordert mit Zulagen in der Korrosivitätskategorie C5 ausgeführt werden.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
5	Wir gehen davon aus, dass alle LV-Positionen 1.1.200 - 1.1.300 ohne Korrosivitätskategorie C5 ausgeführt werden? Wenn ja bitten wir um Unterteilung der einzelnen Positionen.	Für die Zulagen zum Korrosionsschutz der Wand-Unterkonstruktionen und Öffnungs-UK sollen die Bieter grundsätzlich die größte Profilbreite/Wandstärke einkalkulieren.
6	Wir gehen davon aus, dass alle LV-Positionen 1.1.330 - 1.1.400 ohne Korrosivitätskategorie C5 ausgeführt werden? Wenn ja bitten wir um Unterteilung der einzelnen Positionen.	
7	Zur LV-Pos. 2.1.50 bitten wir um Angabe der Spannweite. Des Weiteren um eine Zusatzposition, wenn Korrosivitätskategorie C5 ausgeführt werden soll.	Pos. 2.1.50 = Spannweite bis 3,50m Pos. 2.1.60 = Spannweite über 3,50 bis 6m Da alle Nassbereiche mit Weitspannträgern ausgeführt werden gilt Zulageposition 2.1.120 wie oben ausgeführt, sollen die größten Profilstärken der Kalkulation zugrunde gelegt werden.
8	Zur LV-Pos. 2.1.70 bitten wir um Angabe, ob die Holzlamelle mit Breite 120mm unter der Decke montiert wird, oder mit hängender Lamelle mit Tiefe 120mm ausgeführt werden. Wir bitten um Angabe des Leitproduktes.	Die Abhängöhe der Lamellendecke (Abstand von der UK Rohdecke) beträgt ca. 70cm und ist den Schnitten und Detailplänen zu entnehmen. Die Ausschreibung erfolgt produktneutral - Leitfabrikate werden nicht angegeben
9	Wir gehen davon aus, dass alle LV-Positionen 2.1.130 - 2.1.180 ohne Korrosivitätskategorie C5 ausgeführt werden? Wenn ja bitten wir um Unterteilung der einzelnen Positionen.	Siehe Antwort zu Fragen 3 - 6
10	Wir gehen davon aus, dass alle LV-Positionen 2.1.230 ohne Korrosivitätskategorie C5 ausgeführt werden? Wenn ja bitten wir um Unterteilung der einzelnen Positionen.	Siehe Antwort zu Fragen 3 - 6
11	Wir bitten um Verlängerung des Submissionstermines.	Den Bietern wurde eine Bieterphase von 82 Kalendertage eingeräumt. Mit Veröffentlichung dieser Bieterinformation beträgt die verfügbare Bearbeitungszeit noch 70 Kalendertage. Eine zusätzliche Verlängerung dieser Frist erfolgt nicht..