

Stadt-/Landlabor & Gründerzentrum - Trockenbauarbeiten

Bieteranfrage vom 26.03.2025

Bieterfrage :

Die Nachricht hat folgenden Inhalt:

"Pos. 1.6.3:

Wir bitten um Benennung des Planungsfabrikats für die Lüftungsgitter."

Antwort Bieterfrage :

Guten Tag und vielen Dank für Ihre Frage:

Da wir in einer öffentlichen Ausschreibung sind und die Position nicht die hohe technische Relevanz für die Gesamtleistung hat, können wir aus Wettbewerbsgründen kein Fabrikat benennen, möchten aber ein paar Anforderungen ergänzen bzw. korrigieren:

- ein Lüftungsgitter (insg. 4 Stück benötigt) muss einen freien Querschnitt von mind. 10qcm vorweisen —> Gittergröße muss sich danach berechnen
- Die Gitter benötigen keinen Anschluss an Rohre bzw. Einsteckstutzen. Es können "normale" Lüftungsgitter mit Einbaurahmen angeboten werden.
- Material und Farbe bitte möglichst wie im Langtext beibehalten und anbieten

Wir freuen uns auf Ihre Angebote.