Bieterinformation 2

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode; **VE-20 ELT**

Vergabenummer: 311-08/2024

Vergabe-ID: 3128602

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 23.02.2025

Am 03.04.2025 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
1	Pos. 1.8.140 Kabelrinne chlorbeständig - Pos. 1.8.150, 1.8.160, 1.8.180, 1.8.190 und 1.8.210 auch chlorbeständig?	Ja
2	Pos. 1.8.220, 1.8.230 und 1.8.240 ist als uv-beständig ausgeschrieben muss es dann auch chlorbeständig sein?	NEIN, weil im Außenbereich eingesetzt (auf dem Dach für PV-Anlagen-Kabel; steht auch in der Position: „... zur Montage auf Flachdach“).
3	Pos. 1.8.550 Elektro-Kanal verzinkt, lackiert und chlorbeständig. Es gibt diesen Kanal nicht in der Ausführung als chlorbeständig	Keine Chlorbeständigkeit erforderlich.
4	Pos. 1.8.230, 1.8.240, 1.8.270, 1.8.280, Pos. 1.8.290 - 1.8.320, 1.8.400 - 1.8.420 und Pos. 1.8.570 - 1.8.580 muss das auch chlorbeständig sein?	Antwort für Pos. 1.8.570 - 1.8.580: Keine Chlorbeständigkeit erforderlich. Antwort für Pos. 1.8.230, .1.8.240: NEIN, weil im Außenbereich eingesetzt (auf dem Dach für PV-Anlagen-Kabel; steht auch in der Position: „... zur Montage auf Flachdach“). Antwort für Pos. 1.8.270 – 1.8.320 u. 1.8.400 - 1.8.420: JA, chlorbeständig

Nr.	Frage Bieter	Antwort
5	Wir benötigen zum Titel Verlegesysteme eine grundsätzliche Aussage welches Material zum Einsatz kommen soll. Es sind enorme Preisunterschiede.	Im LV ist alles eindeutig benannt (chlorbeständig; UV-beständig; und „... wie zuvor beschrieben“). Zusätzlich wurden die Pos. 1.8.220 bis 1.8.240 in den Antworten richtiggestellt.
6	Wir haben chlorbeständige Kabelrinne als GFK-Kanal kalkuliert. Es gibt aber keine Zeile für Bemerkungen wo das angebotene Fabrikat eingetragen werden könnte. GFK-Kanal ist nicht in den Größen verfügbar wie ausgeschrieben. Bitte um Rückinfo.	Es sind, wie ausgeschrieben, gelochte Kabelrinnen anzubieten.