

**Offenes Verfahren: 25 071 2**

**Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf  
Stolpener Str. 51b, 01477 Arnsdorf**

**Los 4100 - Heizung/ Sanitär**

### **Beantwortung von Bieteranfragen**

**Stand 08.04.2025**

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

#### **1. Frage/ Hinweis:**

zu Pos. 2.3.1.12: Die Abdeckung soll 2-lagig erfolgen. Wird die Mengeneinheit m<sup>2</sup> nach Fläche Blech oder Fläche Boden (d.h. 2 m<sup>2</sup> Blech pro 1 m<sup>2</sup> Boden) abgerechnet?

Antwort:

Abrechnung der Menge nach m<sup>2</sup> Blech.

#### **2. Frage/ Hinweis:**

zu Titel 1.2.4: Die Einrichtungsgegenstände sind zu bemustern. Wie wird verfahren, wenn das angebotene Produkt nicht gewünscht ist und statt dessen ein teureres eingesetzt werden soll? Gibt es dann einen Nachtrag?

Antwort:

Wenn der Bauherr sich zu einem späteren Zeitpunkt ein alternatives Produkt wünscht und dieses teurer ist, als das angebotene Fabrikat, gibt es einen Nachtrag.

#### **3. Frage/ Hinweis:**

Die Positionen sind zwar neutral aber dennoch sehr detailliert und ohne Maßtoleranzen beschrieben, oft werden die vorgegebenen Texte eines bestimmten Herstellers verwendet. Laut VOB darf die Leistungsbeschreibung jedoch nicht so verfasst werden, dass nur ein Hersteller in Frage kommt. Wie weit wird da die Gleichwertigkeit gefasst?

Antwort:

Die Ausschreibung erfolgte mit neutralen Texten, es sind gleiche/ gelichartige Produkte anzubieten, die sich an den folgenden Maßtoleranzen orientieren.

Maßtoleranzen alle Angaben in mm:

1.2.4.1, 1.2.4.43 Waschtisch: Breite 600 – 650, Tiefe: 450 – 500, Höhe 150 – 200

1.2.4.4 Selbstschlusssandventil: Ausladung 120 – 150, Auslaufhöhe bis 100

1.2.4.10 Urinal: Breite 300 – 350, Tiefe 300 – 350, Höhe 550 – 600

1.2.4.13, 1.2.4.31 Tiefspül-WC: Breite 350 – 400, Tiefe: 500 – 550

1.2.4.22 Waschtisch: Breite 450 – 500, Tiefe: 300 – 350, Höhe 150 – 200

1.2.4.25, 1.2.4.46 Einhebel Waschtischarmatur: Ausladung 120 – 150, Höhe 130 – 150, Breite bis 60

1.2.4.7, 1.2.4.28, 1.2.4.49, 1.2.4.80, 1.2.4.94 Handtuchspender: Höhe 350 – 400, Breite 300 – 350, Tiefe 130 – 180

1.2.4.64 Tiefspül-WC: Breite 355 – 400, 350 – 400, 650 – 700

1.2.4.74 Einhebelmischer: Ausladung 120 – 150, Auslaufhöhe bis 100, Hebelänge 140 – 180  
1.2.4.60, 1.2.4.83 Einhebel Brausemischer Aufputz: Ausladung 150 – 180, Höhe bis 150,  
Länge Hebel bis 100