

Neubau Hochbehälter Lößnitz aus PE-HD 400m³

Vergabeart: Offenes Verfahren nach VgV (EU-weit)
Vergabe-ID: 3141311
Vergabenummer: 2025-1-001b

Nachlieferung vom 09.04.2025

Für die im Rahmen der o.g. Ausschreibung ausgereichte Leistungsbeschreibung inkl. Formblätter teilen wir Ihnen folgende Änderung mit:

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Langtext des Leistungsverzeichnisses wird wie folgt ergänzt::

Ergänzung:

Folgende Leistungen/Anforderungen werden Angebotsbestandteil:

1. Be- und Entlüftungsventile

Fabrikatvorgabe AG: HaVent DN 50 Fa. Hawle

2. Druckreduzierventil - Nr. 11 im Strangplan Abgang Oberalberoda DMV

Normaler (häufigster) Durchfluss: $Q=10 \text{ m}^3/\text{h}$

Max. Durchfluss (Hydrantenentnahme) $Q=120 \text{ m}^3/\text{h}$

Eingangsdruck: 4,7 bar

Ausgangsdruck: 1,5 bar

Fabrikatvorgabe AG: DRV 015-00... Fa. Hawle

3. Sicherheits-/Druckhalteventil - Nr. 17 im Strangplan Abgang Oberalberoda DMV

Haltedruck: 2,5 bar, mit elektronischem Stellungsanzeiger zur Anbindung an das Prozessleitsystem

Fabrikatvorgabe AG: DRV 014-00... Fa. Hawle

Hinweis:

Die vorgenannten Änderungen werden Vertragsbestandteil und sind entsprechend einzukalkulieren.