

Bieterinformation 1

Vergabeverfahren: Neubau eines Lehrschwimmbads in Harzgerode

VE-10 Trockenbauarbeiten

Vergabenummer: 301-08/2024

Vergabe-ID: 3138543

Veröffentlichung der Bekanntmachung: 12.03.2025

Am 10.04.2025 Uhr sind Bieterfragen eingegangen, die nachfolgend für alle Bieter gleichlautend beantwortet werden.

Diese Bieterinformation ist dem Angebot beizufügen.

Nr.	Frage Bieter	Antwort
1	LV-Pos. 3.1.10 + 20 sind mit Seitenwand ausgeschrieben, lt. Grundriss nur Mittelwand/keine Seitenwand Anlagenhöhe ist mit 2500mm angegeben, lt. Grundriss 2,00m zzgl. 0,15cm Fußluft	Offenbar meint der Bieter die Positionen 03.01.1 und 03.01.2 - Trennwandanlagen. Diese Trennwände sind, wie ausgeschrieben 2,5m hoch ohne Fußluft anzubieten.
2	LV-Pos.3.1.30 + 40 welche Anlagenhöhe ??? 3000mm mit oder ohne Fußluft (diese Trennwände sind eigentlich lt. Grundriss im Trockenbau)	Offenbar meint der Bieter die Positionen 03.01.3 und 03.01.4 - Trennwandanlagen. Diese Trennwände sind, wie ausgeschrieben 3,0m hoch ohne Fußluft anzubieten.
3	LV-Pos.3.1.50 Duschtrennwand Höhe lt. LV 2500mm, lt. Grundriss 1,85m zzgl. 0,25cm Fußluft	Offenbar meint der Bieter die Positionen 03.01.5 – Trennwandanlage Duschen. Diese Trennwände sind, wie ausgeschrieben 2,5m hoch ohne Fußluft anzubieten.

