

# 1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren nach VgV, Vergabe-Nr. 045.0131.03/2025

Wärmeliefervertrag für die Stadthalle der Stadt Görlitz

## Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 16.04.2025

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort/Aufklärung
01	16.04.2025	<p>Bitte stellen Sie einen vollständigen Grundriss vom Erdgeschoss zur Verfügung.</p> <p>Von der vorgegebenen Heizzentrale benötigen wir noch einen Detailplan. Dieser sollte auch alle bauseitigen Installationen/Einbauten enthalten. Eine Kennzeichnung der zur Verfügung stehenden Fläche in der Heizzentrale für den Contractor wäre hier sehr hilfreich.</p>	<p>Den Bietern wird kein Grundriss vom EG oder der Heizzentrale zur Verfügung gestellt. Begründung:</p> <p>Für eine Heizungsanlage eines potentiellen Wärmelieferanten stehen gem. Architektur- und Fachplanung keine Flächen innerhalb des Objektes zur Verfügung.</p> <p>Gemäß Leistungsbeschreibung gilt:</p> <p><i>„Dem zukünftigen Wärmelieferanten werden die für die Installation, Bedienung und Wartung der vereinbarten technischen Anlage (<b>Hauseinführung mit Absperrarmatur und Entleerung</b>) erforderlichen Flächen in der Heizzentrale für die Dauer der Vertragslaufzeit kostenfrei zur Verfügung gestellt.“</i></p> <p>Der Auftraggeber stellt darüber hinaus keine Flächen für die Errichtung von Anlagentechnik zur Verfügung.</p> <p>Der anlagentechnische Leistungsumfang des Wärmelieferanten <u>im Gebäude des Auftraggebers umfasst die Hauseinführung mit Absperrarmatur und Entleerung.</u></p>

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/ Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.