

Nr.	Nachsendung / Hinweis vom Planer
1	<p>In der Ausschreibung befindet sich in Pos. 40.0020 ein Schreibfehler. Anzubieten ist gemäß Positionstext, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ohne gerundete Kante der Fliese</li><li>- mit Stufenkantenprofil 42/12 mm Fabrikat Schlüter TREP-V, graphitschwarz matt o. glw.</li></ul> <p>Die Pos. 40.0030 bis 0070 werden nicht gewertet und kommen nicht zur Ausführung.</p>