

Arbeitskarte für KG 444_DC – Stomversorgungsgeräte und DC - Sicherungsleiste

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen			Bemerkungen / Erledigungsvermerk
					2- jährl.	4- jährl.	bei Be- darf	

1	1	0	0	Schaltanlagen				
1	1	0	1	Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	x			
1	1	0	2	Anlage reinigen	x			
1	1	0	3	Zustandsfeststellung Raum	x			
1	1	0	4	Schaltgeräte und Antriebe auf Funktion prüfen	x			
1	1	0	5	Mess- und Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen	x			
1	1	0	6	Messung Ausgangsspannung	x			
1	1	0	7	Schutzerde und Potentialausgleich überprüfen (VDE 0141)	x			
1	1	0	8	Anschlüsse und Verbindungen auf Sitz überprüfen, ggf. nachziehen	x			