

**BEANTWORTUNG BIETERFRAGEN**



Baumaßnahme:	<b>Universitätsklinikum Leipzig AÖR Ausbau und Ertüchtigung Netzinfrastruktur</b>
Maßnahmenummer:	5P.329.01
<b>Vergabe-Nr.:</b>	<b>5P.329.01.355</b>
Leistung:	Schwachstrom BA 2
Inhalt:	<b>Bieterrundschreiben 01</b>
Anlagen:	
Stand:	09.07.2021

RS-Nr.	Anfrage vom	Fragetext	Antwort
1	06.07.2021	Sehr geehrte Damen und Herren, in Position 1.2.70 ist ein 19" 1HE LWL Panel mit 48 x LC Duplex Kupplungen ausgeschrieben. Besteht die Möglichkeit auch eine technische Alternative anzubieten, wie z.B. Quad-Kupplungen oder 2HE? Oder führt dies gemäß VOB/A zum sofortigen Ausschluß, da gemäß Ausschreibung Formblatt 211 Punkt 6.1 Neben- und Alternativangebote nicht zugelassen sind, auch für Einzelleistungen? Vielen Dank."	Sehr geehrte Damen und Herren, als fachlich und technisch gleichwertig kann für die Pos. 1.2.70 ein LWL Panel mit Quad - Kupplungen angeboten werden. Der Aufwand und das Material für eine Umsetzung mit Quad-Kupplungen ist der Umsetzung mit Duplex-Kupplungen gleichgestellt.  Ein LWL Panel mit 2 HE ist für die Pos. 1.2.70 nicht zugelassen.

Universitätsklinik Leipzig AÖR  
 Vergabestelle  
 Bereich 5 - Planung und technische Gebäudeverwaltung  
 Liebigstraße 18, Haus B  
 04103 Leipzig  
[vergabestelle-b5@uniklinik-leipzig.de](mailto:vergabestelle-b5@uniklinik-leipzig.de)

Dieses Schreiben ist zu bestätigen und gemeinsam mit den Angebotsunterlagen zum Eröffnungstermin einzureichen.

Von den hier wiedergegebenen Inhalten habe ich Kenntnis genommen. Die Preise im Leistungsverzeichnis berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens unter den jeweiligen Positionen.

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum, Unterschrift des Bieters