

Baumaßnahme: Haus 46 - Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZfSG)

Leistung: Los 4111 - NEA

Vergabenummer: H46/Los4111/2023

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1: "Sehr geehrte Damen und Herren,
bei Durchsicht der Unterlagen haben sich folgende Fragen ergeben:

In Position 01.0120 ist die Kraftstoffleitung zwischen Kraftstoffpumpe und Servicebehälter beschrieben. Laut Ihrer Beschreibung befindet sich die Pumpe im UG und die Servicebehälter im 5.OG. Sie beschreiben die Leitung jedoch mit 10 m und in einwandiger Ausführung. Bitte prüfen die diesen Sachverhalt. Wieviel Meter sind wirklich anzubieten? Ist die Leitung doppelwandig auszuführen.

Weiterhin ist in den UKD Richtlinien 440, 450, 460 Seite 27 beschrieben, dass die Tank eine Versorgungsdauer von 36 Stunden gewährleisten sollen. In Position 01.0250 ist hingegen eine Versorgungsdauer von 24 Stunden (zuzüglich Probetrieb) beschrieben. Was ist anzubieten?

Antwort 1: Die Kraftstoffleitung zwischen Servicebehälter und Kraftstoffpumpe ist in der Position 01.0200 beschrieben.

Die Position 01.0120 ist fälschlicherweise im LV und entfällt somit. Sie wird vom Bieter nicht verpreist bzw. bei Verpreisung in der Prüfung auf 0,00 € gesetzt. Ein neues LV wird nicht erstellt.

Im LV ist beschrieben, wie sich die 36 Stunden Überbrückungszeit aus dem UKD-Standard ergeben. Sie setzen sich aus den normativ geforderten 24h Überbrückungszeit und den monatlich stattfindenden 1-stündigen Probelaufen (12x1h) zusammen. Somit ist ein Nachtanken nur einmal pro Jahr erforderlich.