

Baumaßnahme: Haus 46 - Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZfSG)

Leistung: Los 4111 - NEA

Vergabenummer: H46/Los4111/2023

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antworten zur Verfügung stellen.

Anfrage 1: In der Pos. 01.0160 ist nur ein Stück Kraftstoff-Hand-Förderpumpe ausgeschrieben. Demnach wäre zur Befüllung aller 3 Stück 1.000 Liter Servicebehälter nur eine Pumpe und eine Kraftstoffleitung zwischen Servicebehälter und Kraftstoffpumpe (Pos 01.0200) vorhanden. Wenn sich mehr als 1 Aggregat in Betrieb befindet, müßte der Kraftstoff dann über eine intelligente Steuerung gleichmäßig oder nach Bedarf auf die entsprechenden Servicebehälter verteilt werden. Ist diese Annahme so richtig?

Antwort 1: Ja.

Anfrage 2: In der Position 01.0170 Befüllleitung ist ein doppelwandiges Rohr in der Dimension DN 25 ausgeschrieben. Hier ist aber ein Rohr in DN 50 erforderlich. Was soll angeboten werden?

Antwort 2: DN 25.

Anfrage 3: In der Position 01.0190 Elektro-Doppelpumpenkombination ist eine Förderleistung von bis zu 50 Litern ausgeschrieben. Für welchen Zweck ist diese Pumpe ausgeschrieben? Zur Befüllung der Servicebehälter wäre diese Leistung viel zu gering.

Antwort 3: Es ist eine Fördermenge von 50 l/min ausgeschrieben. Demzufolge kann ein Servicebehälter innerhalb von 20 Minuten vollständig gefüllt werden.

Anfrage 4: Allgemein wäre zu sagen, dass die benötigten Kraftstoffmengen aufgrund des Verbrauches der Maschinen nicht durch eine Handpumpe zu bewältigen wären. Die Handpumpe trotzdem anbieten?

Antwort 4: Die Handpumpe ist anzubieten. Durch den Nutzer wurde bestätigt, dass im absoluten Ausnahmefall (Ausfall beider Pumpen der Doppelpumpenkombination) eine Handpumpe als zusätzliche Rückfallebene eingesetzt werden soll.