

**Baumaßnahme: Haus 46 - Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZfSG)**  
**Leistung: Los 4111 - Netzersatzanlage**  
**Vergabenummer: H46/Los4111/2023**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antworten zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:**

"Sehr geehrte Damen und Herren,

sie schreiben uns, dass ein Vororttermin nicht möglich ist. Im LV Seite 66 und 73 hingegeben wird geschrieben, dass ein Ortstermin zwingend erforderlich ist.

Ich habe von unserer Kranfirma nun eine Absage für ein Angebot erhalten, da für die Kalkulation zu wenig Informationen vorliegen.

Als Grundlage für ein Angebot brauchen wir den genauen Standortes des Kranes, die Ausladung bis zur Einbringungsöffnung,  
die Ausladung bis Störkante und die Höhe der Störkante.

Weiterhin benötigen wir Angaben zu Beschaffenheit der Aufstellfläche des Kranes. Ist der Platz frei? Wie ist der Untergrund (geteert, Schotter, etc.).

Wir bitten Sie nochmals höflich um einen Termin Vorort und die Beantwortung der Fragen.

Vielen Dank."

**Antwort 1:**

- Zur Bemessung des Krans stehen ausreichend Planungsunterlagen in Form von BE-Plänen, der Dachaufsicht und Schnitten zur Verfügung. Hier sind vorliegende Ausschreibungspläne ausreichend, da die Bauwerksgeometrie bereits länger feststeht. Diese sollten dem Bieter zur Verfügung gestellt werden. Der Bieter ist aufgefordert, daraus die für Ihn nötigen Angaben abzuleiten.

- Als Hinweis sei formuliert: BE-Aufstellfläche asphaltiert und ausreichend tragfähig, Lastabtrag auf den örtlich und im BE-Plan gekennzeichneten Kollektorwänden bzw. in davon unberührten Freiflächen nur nach gemeinsamer Vorabfestlegung und freigegebener Logistikplanung, alle weiteren Lastverteilungen sind Sache des Bieters.

Auszug BE-Plan:

