



ANLAGE 3_ ANHANG 1
(WEIHNACHTBELEUCHTUNG)
ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS BETRIEB
DER ÖFFENTLICHEN BELEUCHTUNG DER STADT GÖRLITZ

Zuletzt gedruckt am: 12.10.2023 17:26



A. Jährliche Tätigkeiten während der gesamten Vertragslaufzeit:

1. Die jährliche Montage und Demontage, Instandhaltung sowie der Betrieb (incl. Stromlieferung) der Weihnachtsbeleuchtung, einschließlich des fachgerechten Einlagerns¹ ist Bestandteil des Betriebes lt. Vertrages.
2. Die Inbetriebnahme hat ab dem Donnerstag vor dem 1. Advent zu erfolgen.
3. Die Außerbetriebnahme erfolgt nach Maria Lichtmess (02.02.).
4. Die Montage/Demontage kann nur nach Einstellung des Fahrbetriebes nach Mitternacht in Abstimmung mit den Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH erfolgen.
5. Sie besteht aus:

Montage und Anschluß an die öffentliche Straßenbeleuchtung

Ort	Illumination	Schaltzeiten	Dauer	Leistung	Energie	Anschluß am
		06:00-08:00 14:30 - 22:00				
Berliner Straße und Postplatz	Berliner Str.: 11 Lichterketten-Girlanden, 22 Sterne, Postplatz 3 Lichterketten (3 Seiten- Nord,Süd, West)		351,5 Stunden	ca. 1100 W		V 44, V 76
Brüderstraße	3 Lichtdome 3 Sterne			ca. 300 W		V 97
Hospitalstraße	3 Sterne			60 W		V 100
Jacobstraße	7 Sterne an den Leuchtenüberspannungen			210W		V 100
Platz bei C&A	Anschluß Weinachtsbaum Lichterkette			ca. 300 W		V 07
				2.000 W		

Bemerkungen:

Alle Leuchtmittel der Lichterketten/Girlanden sind in den letzten Jahren mit LED Leuchtmitteln ausgerüstet (0,5W bzw. 0,8W-E 27) worden.
Die Hernhuter Sterne sind alle mit LED-Leuchtmitteln (Conpower 18W /3000 K E 27) ausgerüstet.
Alle Standorte der Weinachtsillumination sind über die SBel.-Verteiler mit Schaltuhren über eine freie Phase unabhängig von der allgemeinen Straßenbeleuchtung schaltbar.
Die Girlanden der Berliner Straße hängen über der Fahrleitung der STRAB an den montierten Stahlseilen.
Die Montage kann nur nach Einstellung des Fahrbetriebes nach Mitternacht in Abstimmung

6. Die Netzpläne zum bisherigen Anschluss und die Visualisierung der Komponenten kann den zugehörigen *.pdf-Dateien entnommen werden.

¹ Hinweis: Die Lagerung der LED-Lichtbänder kann i.d.R. nur hängend erfolgen. Dazu sind spezielle Vorrichtungen nach den Vorgaben der Hersteller der Komponenten bereitzustellen.