

Pos	Menge	Beschreibung	Breite	Tiefe	Höhe	ELT-Leistung	Leistung ges.	Spannung	PA	TWW	TWK	AW	Anmerkungen
<b>002 Mensa</b>													
002.1	4	Schrank für Speisereste	700	700	900								
002.2	6	Abbräuwagen	1000	600	900								
002.3	2	Besteck- und Tablettspender	650	430	1350								
002.4		Entfallen											
002.5	4	Warmausgabe fahrbar für Beilagen	1200	1100	1400	3,00	12,00	230V					SD 16A
002.6	1	Kaltausgabe fahrbar	1200	1100	1400	0,50	0,50	230V					SD 16A
<b>008 Cafeteria</b>													
008.1	1	Regal	1400	500	1800								
008.2	1	Kühlschrank	600	600	2100	0,30	0,30	230V					
008.3	1	Heißluftofen	600	655	400	3,50	3,50	230V					
008.4	1	Arbeitsschrank	1900	700	900				X	DN15	DN15	DN50	
008.5	1	Ausgabebretzen	2500	800	900	3,50	3,50	230V	X				
008.6	1	Klappbrett	1000	800	50								
008.7	1	Arbeitsschrank mit Kühlisch und Handwaschbecken	1950	700	900	0,50	0,50	230V	X	DN15	DN15	DN50	
008.8	2	Bodeneinlauf	200	200								DN100	Leistung Gewerk Sanitär
008.9	1	Kaffeemaschine (Vollautomat)	300	600	500	3,50	3,50	230V					
	8	Bedarfsschukosteckdose 230V						230V					16A
	1	Bedarfsschukosteckdose 400V						400V					16A
<b>009 Spüle</b>													
009.1	1	Regal für Behälter	1500	600	1800								
009.2	1	Handwaschbecken	500	400	900	0,10	0,10	230V	X	DN15	DN15	DN50	
009.3	1	Handtuchspender	275	105	356								
009.4	1	Seifenspender	93	155	305								
009.5	1	Spültisch	2500	700	900					DN15	DN15	DN50	
009.6	2	Servierwagen	1000	600	900								
009.7	2	Bodeneinlauf	200	200								DN100	Leistung Gewerk Sanitär
009.8	1	Korbbord	1050	450	450								
009.9	1	Spülmaschine mit Enthärtungsanlage	2600	4400	1800	35,00	35,00	400V	X			DN70	Abwasseranschluss mit Siphon
<b>010 Ausgabe</b>													
010.1	2	Warmausgabe	2200	1100	1400	7,00	14,00	400V	X				
010.2	1	Warmausgabe	2200	1100	1600	7,00	7,00	400V	X				
010.3	6	Tellerspender	520	550	1030								
010.4	2	Handwaschbecken	500	400	900	0,10	0,20	230V	X	DN15	DN15	DN50	
010.5	2	Handtuchspender	275	105	356								
010.6	2	Seifenspender	93	155	305								
010.7	3	Bodeneinlauf	200	200								DN100	Leistung Gewerk Sanitär
	8	Bedarfsschukosteckdose 230V											16A
<b>011 Küche</b>													
011.1	2	Kühlschrank	700	830	2100	0,50	1,00	230V					
011.2	1	Handwaschbecken-Aussguss-Kombination	500	700	900	0,10	0,10	230V	X	DN15	DN15	DN50	
011.3	2	Handtuchspender	275	105	356								
011.4	2	Seifenspender	93	155	305								
011.5	1	Handwaschbecken	500	400	900	0,10	0,10	230V	X	DN15	DN15	DN50	
011.6	1	Heissluftdämpfer 10XGN1/1 inkl. Enthärtungspatrone	847	771	1017	19,00	19,00	400V	X				
011.7	1	Heissluftdämpfer 6XGN1/1 inkl. Enthärtungspatrone	847	771	757	10,00	10,00	400V	X				
011.8	2	Heissluftdämpfer 20XGN1/1 inkl. Enthärtungspatrone	847	771	1790	38,00	76,00	400V	X				
011.9	2	Hordeiwagen	460	700	1730								
011.10	1	Arbeitsschrank mit Spülbecken	4100	700	900				X	DN15	DN15	DN50	
011.11	2	Wandhängeschrank	1000	400	650								
011.12	1	Wandbord	1000	400	650								
011.13	1	Arbeitsschrank	2700	700	900			230/400V	X				
011.14	1	Bodenrinne	2550	600	100							DN100	Leistung Gewerk Sanitär
011.15	1	Bodenrinne	2550	400	100							DN100	Leistung Gewerk Sanitär
011.16	1	Mittendeckung	2700	200	900				X				
011.17	1	Multifunktionsgerät mit 2 Tiegeln	2500	850	900	35,00	35,00	400V	X	DN15	DN15	DN50	
011.18	1	Blockarbeitsstisch	200	850	900								
011.19	1	Braisiere	1100	850	900	15,00	15,00	400V	X	DN15	DN15		
011.20	2	Blockarbeitsstisch	400	850	900								
011.21	1	Induktionsherd	800	850	900	14,00	14,00	400V	X				
011.22	2	Bodeneinlauf	200	200								DN100	Leistung Gewerk Sanitär
011.23	1	Arbeitsschrank mit Spülbecken	2700	700	900			230/400V	X	DN15	DN15	DN50	
011.24	1	Küchenuniversalmaschine	500	700	900	6,40	400V						Anschluss über Pos. 011.13
	18	Bedarfsschukosteckdose 230V											16A
	3	Bedarfsschukosteckdose 400V											16A
<b>012 Warenannahme</b>													
012.1	2	Putzmittelschrank	1200	600	2000								
012.2	1	Bodeneinlauf	200	200								DN100	Leistung Gewerk Sanitär
<b>013 Lager</b>													
013.1	1	Regal	3800	600	1800								
013.2	1	Regal	4500	600	1800								
013.3	1	Regal	2900	500	1800								
013.4		Pos. entfallen											
013.5	1	Regal	1000	600	1800								
<b>014 Kühlzellen / Kälteanlage / Abfalllager</b>													
014.1	1	Kühlzellenkombination	9500	5100	2450	2,50	2,50	230V	X			DN50	Zentralkälteanschluss
014.2	3	Regal	3200	500	1800								
014.3	1	Regal	2000	500	1800								
014.4	1	Regal	5100	500	1800								
014.5	1	Regal	4000	500	1800								
014.6	1	Verbundkälteanlage				15,00	15,00	400V	X				Aufstellungsort klären!!!
014.7	1	Nassmüllkühler	1750	720	900	0,50	0,50	230V				DN40	Zentralkälteanschluss
014.8	1	Mikrospraygerät	300	120	400					DN15	DN15		
<b>Gesamtanschlusswert: 268,30</b>													