

Standards Ausführung Hochbau Stand: 12.02.2019

1. Kunststoffbodenbeläge

Material: PVC, homogen mit PU-Beschichtung
Verlegung: wannenförmig (ohne Hohlkehle)
Ausnahme Plankenbelag: Stellsockel mit Silikonfuge

2. Nasszellen (Patientenbäder, Duschen, Bereitschaftsräume, Nassräume, Patientenzimmer etc.)

Wände: wenn im Trockenbau, dann mit 2-lagiger zementgebundener Beplankung (Knauf Aquapanel oder gleichwertig) wenn Mauerwerk, dann mit Kalkzementputz /alternative Abdichtung unter Fliesen

Abhangdecken: Beplankung in GKBI

Böden: - alternative Abdichtung unter Fliesen und Abdichtung nach DIN 18534 auf Rohdecke (vorzugsweise mit Folie wie Wolfen oder gleichwertig)
- Duschbereich abgesenkt mit Duschformfliesen
- keine Hohlkehlfliesten

3. Flure

Handlauf: Holz, beidseitig

Rammschutz: Kunststoffmaterial Baustoffklasse \geq B1, d = 1,5 mm (Acrovyn oder gleichwertig) -> Verwendung objektbezogen vom Brandschutzgutachter freigeben lassen, OK Rammschutz 10 cm über OK Handlauf, Eckschutzschiene aus Rammschutzmaterial

Decken: Brandschutzqualifikation j/n wird objektbezogen festgelegt, wenn dann glatte GK-Decke (Senk-Schiebe-Metaldecke nur objektbezogen bei Bereichen hoher Installationsdichte)

Wände: strukturierte (Vorzug grob) Glasfasertapete
Beschilderung Räume: Grund- und Deckplatte 150x150 mm KST-transparent mit Papiereinleger, 4* EST-Halter

4. Türen

- überfälzt, nicht stumpf einschlagend
- Edelstahl-Rosettengarnituren
- Einsteckschlösser Klasse 4 (Behördeneinsteckschlösser)
- HPL-Beschichtung, d \geq 0,8 mm
- Drückertyp-/Schließungsausstattung gemäß Standardvorgabe Schließanlagenverwaltung
- Besucher-WC/Arztbereitschaftsräume mit Zusatzverriegelung incl. Frei-/Besetzt-Anzeige
- Türen von gemeinsam genutzten Nassräumen in Arztbereitschaftszimmern mit gegenseitiger elektrischer Verriegelung (nicht mechanisch)
- ausgewählte Rohbaubreiten: Patientenzimmertüren: 1,26 m
Technikräume: 1,01 m
Wirtschaftsräume: 1,01 m (AR rein/unrein usw.)
Bäder Patientenzimmer: 1,01 m
Patientenaufenthalt: 1,26 m
- Anleimer/Umlermer nachträglich bearbeitbar

5. Fenster:

- Patientenzimmerfenster generell mit Insektenschutzgittern
- Festlegung Beschläge/Oliven (abschließbar, Dreh- vor Kipp usw.) erfolgt projektbezogen
- Fensteroliven Edelstahl
- Innenfensterbänke Werzalit

6. Außenanlagen

- Beschilderung Hauseingänge mit Hausbuchstaben, Farbfestlegung objektbezogen
- Sitzbänke, Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet, Sitz und Lehne Holzlattung, Fabr. Westeifel
- Papierkörbe D 380*H940mm, Stahl pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazit mit vertikaler Holzlattung, Inhalt 45 Liter mit Ascher 0,4 Liter, mit Schutzdach und Dreikantschloss, Fabr. Ziegler Typ Diagonal
- Betonpflaster L 200 * B 100 * H 100mm in Reihen mit versetzten Fugen bzw. im Kreuzverband verlegt, Oberfläche stahlsandgestrahlt, Farbe gelb-sandstein, ohne Fase