

Version	Datum	Name	Bemerkung
1.1	27.09.2013	JKM	Erstellung EZR
1.2	27.04.2014	JKM	Überarbeitung
1.3	19.11.2021	SSC	Helmholtz Munich Branding

Verwendete Abkürzungen / Fachbegriffe:

INF	Hauptabteilung Infrastruktur
TGM	Technisches Gebäudemanagement
TRBB	Technische Richtlinien für Bau und Betrieb
EZR	Einzelrichtlinie

1. Anforderungen an Sonnenschutzeinrichtungen

Für eine flexible Raumaufteilung ist je Fenster ein Sonnenschutz mit Antrieb zu planen. Die Bedienung erfolgt manuell vor Ort, der Taster für die Auf/Zu Funktion für alle Jalousien je Raum ist im Brüstungskanal oder im Türbereich (Lichtschalter) anzuordnen. Das vorgesehene Schalterprogramm ist auch für die Jalousietaster zu verwenden.

Weitere technische Spezifikationen:

- Windwächterfunktion als übergeordnete Steuerung für alle Jalousien
- Übergeordnete Licht- und Zeitsteuerung für alle Jalousien
- Übergeordnete Steuerung je Etage für Komplettsteuerung der Jalousien einer Etage
- Absicherung der Sonnenschutzanlage über eigenen Stromkreis
- Störmeldung der Sonnenschutzanlage zu MSR, Meldung auf GLT

Die Planung, Ausschreibung und Abwicklung der Sonnenschutzeinrichtungen obliegt dem Gewerk Hochbau.

Zur Vermeidung von Konflikten in der Ausführung, hat der Lieferant der Sonnenschutzeinrichtungen diese auch zu montieren, anzuschließen und in Betrieb zu nehmen (ggf. durch eigenen beauftragten Nachunternehmer). Die notwendige Verkabelung erfolgt durch das Gewerk Elektro auf Basis der vom Lieferanten erstellten Kabellisten.