

Version	Datum	Name	Bemerkung
1.1	11.02.2013	JKM	Erstellung EZR
1.2	26.02.2013	JKM	Überarbeitung EZR
1.3	06.03.2013	JKM	Überarbeitung EZR
1.4	13.06.2013	JKM	Überarbeitung EZR
1.5	24.06.2013	VL	Schächte
1.6	15.01.2014	OM	Bodenabläufe
1.7	10.04.2014	JKM	Überarbeitung EZR
1.8	25.11.2021	SSC	Helmholtz Munich Branding

Verwendete Abkürzungen / Fachbegriffe:

INF	Hauptabteilung Infrastruktur
TGM	Technisches Gebäudemanagement
TRBB	Technische Richtlinien für Bau und Betrieb
EZR	Einzelrichtlinie

Die Ausführung der Abwasseranlagen in den Gebäuden erfolgt ausschließlich im Trennsystem.

ABLÄUFE:

Bodenabläufe sind wasserdicht in die Flächendichtung des Bauwerks einzubauen (Andichtflansch zur zweiten Entwässerungsebene). Auf eine geeignete Lage, welche die Wartungsfähigkeit des Bodenablaufes ermöglicht, ist zu achten. Brandschutzauflagen sind durch die Auswahl geeigneter Bodenabläufe einzuhalten. Die Wartung des Bodenablaufes ist mit fest installierten Zugangsmöglichkeiten sicher zu stellen.

HEBEANLAGEN:

Für Laborwasser und Abwasser ist kein getrenntes Abwassernetz auszuführen. Belastetes Abwasser ist vom Nutzer zu dessen Lasten und Verantwortung vorzubereiten und zu entsorgen.