

Version	Datum	Name	Bemerkung
1.1	10.04.2014	JKM	Erstellung EZR
1.2	26.07.2014	JKM	Bearbeitung EZR
1.3	19.11.2021	SSC	Helmholtz Munich Branding

Verwendete Abkürzungen / Fachbegriffe:

INF	Hauptabteilung Infrastruktur
TGM	Technisches Gebäudemanagement
TRBB	Technische Richtlinien für Bau und Betrieb
EZR	Einzelrichtlinie

1. Hebeanlagen

Hebeanlagen für fäkalienfreie oder fäkalienhaltige Abwässer, mit oder ohne Zerkleinerer, sollen nur dort geplant und eingebaut werden, wo es unumgänglich ist. Bietet sich eine andere, nicht maschinelle Möglichkeit zur Abwasserentsorgung an, so ist diese unter Beachtung der DIN EN 12056 zu bevorzugen.

Hebeanlagen sind demzufolge nur als „letzter“ Ausweg zur Entsorgung der Abwässer einzusetzen.

Die Steuerung der Hebeanlage ist, sofern abgesetzt möglich, oberhalb der Rückstauenebene (Straßenoberkante) zu montieren.

Folgende Meldungen sind auf die Leittechnik (GLT) aufzuschalten:

- Anlage EIN
- Anlage AUS
- Füllstand
- Störmeldung Überfüllung
- Störmeldung Trockenlaufschutz