

Version	Datum	Name	Bemerkung
1.1	20.08.2014	JKM	Erstellung EZR
1.2	10.12.2014	JKM	Bearbeitung
1.3	08.02.2022	SSC	Helmholtz Munich Branding

Verwendete Abkürzungen / Fachbegriffe:

INF	Hauptabteilung Infrastruktur
TGM	Technisches Gebäudemanagement
TRBB	Technische Richtlinien für Bau und Betrieb
EZR	Einzelrichtlinie

1. Netz gebäudeübergreifend: LWL

(innerhalb der Liegenschaft)

1.1. Verlegeart:

Im Kabelschutzrohr (DN110) über revisionierbare Zugschächte. Es ist eine wasserdichte Gebäudeeinführung herzustellen.

1.2. LWL Dimensionierung:

LWL Bedarf + 100% Reserve jedoch nie weniger als 12 Fasern