

Version	Datum	Name	Bemerkung
1.1	21.10.2014	JKM	Erstellung EZR
1.2	19.11.2021	SSC	Helmholtz Munich Branding

Verwendete Abkürzungen / Fachbegriffe:

INF	Hauptabteilung Infrastruktur
TGM	Technisches Gebäudemanagement
TRBB	Technische Richtlinien für Bau und Betrieb
EZR	Einzelrichtlinie

1. Gebäudesystemtechnik (DDC)

Schnittstellen zu Subsystemen sind mit folgenden Bussystemen vorgesehen:

1. Modbus RTU (Remote Terminal Unit) z.B. für die Anbindung von Kälteerzeugern
2. M- Bus (Meter-Bus) z.B. für die Erfassung von Messdaten aus Zähleinrichtungen

2. KNX

Derzeit ist keine Kopplung mit diesem System vorgesehen.
