

Version	Datum	Name	Bemerkung
1.1	27.05.2014	JKM	Erstellung EZR
1.2	26.07.2014	JKM	Bearbeitung EZR
1.3	20.08.2014	JKM	Bearbeitung
1.4	08.02.2022	SSC	Änderung des Standard-Fabrikates

Verwendete Abkürzungen / Fachbegriffe:

INF	Hauptabteilung Infrastruktur
TGM	Technisches Gebäudemanagement
TRBB	Technische Richtlinien für Bau und Betrieb
EZR	Einzelrichtlinie

## 1. Fabrikat und Aufstellung

### 1.1. Fabrikat

Hersteller: Siteco

Produkttyp: Streetlight 10 (11?) Mini

Fabrikat: Power Plus 4000K

Es kommen sowohl Mast- als auch Wandhalterungen zur Anwendung.

### 1.2. Aufstellung

Der festgesetzte Abstand beträgt 0,5m zur Bordsteinkante, bei der Verlegung der Anschlusskabel für neue Leuchten ist ein Trassenband in der Kabeltrasse einzulegen. Die Kennzeichnung der Standorte erfolgt mit Nummern je Lichtmast.

## 2. Betriebszeiten

Bis 22:00 Uhr: 2 Leuchten

22:00 – 06:00 Uhr: 1 Leuchte

Ab 6:00 Uhr: 2 Leuchten

Es erfolgt eine zentrale Dämmerungsschaltung.

Zum Schutz der Insektenfauna ist gesondert zu prüfen, in welchen Bereichen die nächtliche Ausleuchtung zeitlich begrenzt bzw. auf eine Beleuchtung ganz verzichtet werden kann.

## 3. Betrieb

Eine Betriebsüberwachung / Störmeldung erfolgt nicht. Die Leuchten werden 2x jährlich inspiziert und das Ergebnis protokolliert. Der Leuchtmittelaustausch erfolgt als Einzeltausch, der Energieabgang für die Außenbeleuchtung wird gezählt.