

Version	Datum	Name	Bemerkung
1.1	10.04.2014	JKM	Erstellung EZR
1.2	27.05.2014	JKM	Inhalt Vorschläge
1.3	19.11.2021	SSC	Helmholtz Munich Branding

Verwendete Abkürzungen / Fachbegriffe:

INF	Hauptabteilung Infrastruktur
TGM	Technisches Gebäudemanagement
TRBB	Technische Richtlinien für Bau und Betrieb
EZR	Einzelrichtlinie

1. Abgasanlagen:

- Standort
- Dimensionierung
- Schallschutz/ Schalldämmung
- Einhaltung von Grenzwerten Schall
- Einhaltung von Grenzwerten Rußpartikel
- Filtertechnik/Filtersystem (Wechselfilter, Regeneration)
- Filterüberwachung
- Abgasgegendruckberechnung
- Sicherheitsbypaß bei sicherheitsrelevanten Anlagen
- Abgasrohrverlängerung
- Örtlichen Schornsteinfeger in die Planung frühzeitig einbinden

2. Diesellaggregat:

- Synchronisierung, Handebene- Handbedienung, Anbindung an GLT
- Dimensionierung der mechanischen und elektrischen Leistung sowie der notwendigen Laufzeit zur Stromerzeugung
- Aufstellraum (z.B. Be- und Entlüftung, Bodenbelag)
- TÜV Abnahme

3. Brennstoffversorgung:

- Integrierter Tank
- Zentraler Tank
- Tankdimension/Inhalt
- Tankleckageüberwachung
- Tankfüllstandsüberwachung