

WESSLING GmbH, Haynauer Str. 60, 12249 Berlin

Evangelische Kirchengemeinde zu Staaken
Frau Heike Holz
Pillnitzer Weg 8
13593 Berlin

Geschäftsfeld: Immobilien

Ansprechpartner: G. Hanff
Durchwahl: +49 30 77 507 560
Fax: +49 30 77 507 530
E-Mail: Guido.Hanff@wessling.de

Prüfbericht

Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Erstellung eines Schadstoffkatasters

Prüfbericht Nr.	CBE18-012830-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	10.07.2018
Probe Nr.	18-107322-01				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	10 - Styropor KG_Begegnungszentrum				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	09.07.2018				

Bromierte Flammschutzmittel

Probe Nr.	18-107322-01		
Bezeichnung	10 - Styropor KG_Begegnungszentrum		
Hexabromcyclododecan (HBCD)	mg/kg	OS	6600

Prüfbericht Nr.	CBE18-012830-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	10.07.2018
-----------------	-----------------------	-------------	---------------------	-------	-------------------

Abkürzungen und Methoden

Hexabromcyclododecan

WES 872 (2017-11)

OS

Originalsubstanz

ausführender Standort

Umweltanalytik Bochum

Guido Hanff

Dipl.-Ing. Konstruktiver Ingenieurbau

Projektleiter