



WESSLING GmbH, Haynauer Str. 60, 12249 Berlin

Evangelische Kirchengemeinde zu Staaken
Frau Heike Holz
Pillnitzer Weg 8
13593 Berlin

Geschäftsfeld: Immobilien
Ansprechpartner: P. Nickel
Durchwahl: +49 30 77 507 560
E-Mail: Peter.Nickel@wessling.de

Prüfbericht

Prüfbericht Nr.: CBE22-006855-1

Datum: 30.08.2022

Auftrag Nr.: CBE-03369-22

Auftrag: Nachuntersuchungen Zuversichtskirche

Peter Nickel

Projektleiter

B. Sc. Life Science Engineering



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. Diese können unter <https://wessling-group.com> abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt

**Probeninformation**

Probe Nr.	22-120360-01
Bezeichnung	P2 - BZ; EG; Fensterbank; Beton
Probenart	Beton
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude
Probenahme	04.08.2022
Probenahme durch	WESSLING GmbH
Probenehmer	Sven Cornehlisen
Probengefäß	1 x PE-Beutel
Anzahl Gefäße	1
Eingangsdatum	10.08.2022
Untersuchungsbeginn	10.08.2022
Untersuchungsende	29.08.2022

	22-120360-01	Einheit	Bezug	Methode	aS
Probenahme	WESSLING GmbH			VDI 3866 Blatt 1 (2000-12) A	BE

Asbestbestimmung**Nachweisgrenze 1 Massen%**

	22-120360-01	Einheit	Bezug	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO
Asbest nachgewiesen	ja		OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO
Faservarietät	Chrysotil		OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	5-20	Gew%	OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO



**Probeninformation**

Probe Nr.	22-120360-05
Bezeichnung	P12 - Kirche; Dach; Wellplatte; Faserzement
Probenart	Materialprobe, allgemein
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude
Probenahme	04.08.2022
Probenahme durch	WESSLING GmbH
Probenehmer	Sven Cornehlisen
Probengefäß	1 x PE-Beutel
Anzahl Gefäße	1
Eingangsdatum	10.08.2022
Untersuchungsbeginn	10.08.2022
Untersuchungsende	29.08.2022

	22-120360-05	Einheit	Bezug	Methode	aS
Probenahme	WESSLING GmbH			VDI 3866 Blatt 1 (2000-12) A	BE

Asbestbestimmung**Nachweisgrenze 1 Massen%**

	22-120360-05	Einheit	Bezug	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO
Faservarietät	org. Fasern		OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	---	Gew%	OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO

**Probeninformation**

Probe Nr.	22-120360-06
Bezeichnung	P12.1 - Kirche; Dach; Wellplatte; Faserzement
Probenart	Materialprobe, allgemein
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude
Probenahme	04.08.2022
Probenahme durch	WESSLING GmbH
Probenehmer	Sven Cornehlisen
Probengefäß	1 x PE-Beutel
Anzahl Gefäße	1
Eingangsdatum	10.08.2022
Untersuchungsbeginn	10.08.2022
Untersuchungsende	29.08.2022

	22-120360-06	Einheit	Bezug	Methode	aS
Probenahme	WESSLING GmbH			VDI 3866 Blatt 1 (2000-12) A	BE

Asbestbestimmung**Nachweisgrenze 1 Massen%**

	22-120360-06	Einheit	Bezug	Methode	aS
Dokumentation der Ergebnisse	siehe Anlage		OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO
Asbest nachgewiesen	nein		OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO
Faservarietät	org. Fasern		OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	---	Gew%	OS	VDI 3866 Bl. 5 (2017-06) A	BO

Legende

aS	ausführender Standort	OS	Originalsubstanz	BE	WESSLING GmbH Berlin
BO	WESSLING GmbH Bochum (Am Umweltpark)				

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Die mit A gekennzeichneten Verfahren beziehen sich auf die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 des in der Legende beschriebenen Standorts der WESSLING Gruppe. Die Akkreditierung gilt nur für den in der jeweiligen Urkundenanlage (siehe Akkreditierungsnummer) aufgeführten Akkreditierungsumfang. Diese können unter <https://wessling-group.com> abgerufen werden. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

Geschäftsführer:
Anna Weßling, Florian
Weßling,
Stefan Steinhardt
HRB 1953 AG Steinfurt