

Protokoll zur Bohrkernprobenahme

Projektnr. / -bezeichnung: CBE-18-0220

Probenahmeort: Brunsbütteler Damm 312,1359-1

Probenbezeichnung: BK6 - Haus II 1. OG Wc Fubo

Bohrparameter

Durchmesser (mm): 60

Länge (mm): 150

Bohrverfahren: hand

Spül- und Kühlmittel: Wasser

Menge an Spül- und

Kerntemperatur direkt nach

Kühlmittel: /

der Bohrung: /


Entnahmeparameter

Datum: 4.8.22

Uhrzeit: /

Probennehmer: Sven Cornelsen

Bemerkungen: /



in mm

0-5 Fliese

5-60 Estrich

60-75 Schwarzsanddichtung

75-150 Beton

Datum und Unterschrift Probenehmer:

4.8.22 S. Cw