



Bltzschutzanlage nach DIN EN 62305 und DIN VDE 0185-305,
Schutzklasse III
Abstand der Ableitungen: max. 15m, Maschenweite: max. 15m
Montage der Ableitungen an der Fassadenwand, im unteren Bereich (3m) isoliert (CUI-Leitung)
Trennstellen im Trennstellenkasten im Fußboden

Gittermatte mit Masche $\leq 0,25\text{m} \times 0,25\text{m}$. Bereiche um die Ableitungen! Verlegebreite $\leq 0,25\text{m}$ (Potentialsteuerung)

