


Große Kreisstadt Döbeln



Stadtverwaltung • Bereich des Oberbürgermeisters

Haupt- und Personalamt • Sachgebiet Wohnen & Soziales / Vergabestelle

Stadtverwaltung Döbeln • Obermarkt 1 • 04720 Döbeln
Haupt- und Personalamt •
Sachgebiet Wohnen & Soziales/ Vergabestelle

Postanschrift: Stadtverwaltung Döbeln • PSF 2363 •
04713 Döbeln

Döbeln, 21.08.2024
Aktenzeichen:
Ansprechpartner: Frau Konstanze Becker
Telefon: [0 34 31] 579 182
Telefax:
E-Mail: vergabestelle@doebeln.de
Internet: www.doebeln.de
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Ausschreibung 2024_37 – Schulstandort Döbeln Ost, Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort, Los 05 Rohbauarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu oben genannter Ausschreibung erhielten wir am 21.08.2024 eine 3. Bieterfrage:

"Betreff: Bieterfragen zur Betonsorte

1) RC-Beton

In einigen LV-Positionen ist die Verwendung von RC-Beton erwähnt. Dies betrifft z.B. die Elementwände (Pos. 02.01.01 / 02.02.01 u.a.) und den Füllbeton (nur Pos. 02.01.02). Wir bitten um Angabe, ob diese Forderung wirklich besteht, da hierfür eine eingeschränkte Lieferbarkeit besteht.

2) Körnung

In fast allen LV-Positionen für Betonarbeiten ist unnötigerweise die Verwendung eines Betons in Körnung 0/8 mm vorgeschrieben. Wir bitten um Angabe, ob diese Forderung wirklich besteht."



Bankverbindungen:

Kreissparkasse Döbeln	IBAN DE33 8605 5462 0035 9600 05	BIC SOLADES1DLN
VR-Bank Mittelsachsen eG	IBAN DE06 8606 5468 0331 0968 06	BIC GENODEF1DL1
Commerzbank ehem. Dresdner Bank	IBAN DE32 8508 0000 0240 1204 00	BIC DRESDEFF850
Deutsche Kreditbank	IBAN DE96 1203 0000 0001 3081 96	BIC BYLADEM1001

Antwort zu 1) RC- Beton

Die Anforderung RC- Beton entfällt. Bitte kalkulieren Sie in den folgenden Positionen eine natürliche Gesteinskörnung ein:

Pos.- Nr. 02.01.01; 02.01.02; 02.02.01-04

Antwort zu 2) Körnung

Bitte kalkulieren Sie die 0/8 mm Körnung nur in der Pos. 01.03.03 ein.

Eine Betonage mit einem kleineren Größtkorn 8/16 mm ist in den folgenden Positionen einzukalkulieren: Positionen des Titels 03 Betonarbeiten Stützen und Titel 04 Betonarbeiten Unterzüge.

Die Betonage mit einem geläufigen Korn von ca. 16/32 mm ist in den folgenden Positionen einzukalkulieren: Titel 01 Betonarbeiten Gründung (bis auf Pos. 01.03.03, s.o.); Titel 02 Betonarbeiten Wände; Titel 05 Betonarbeiten Decken

Die Körnung für die Fertigteiltreppen kann in der Rezeptur des entsprechenden Fertigteilwerkes erfolgen und ist freigestellt.

Mit freundlichen Grüßen



Konstanze Becker
Vergabestelle – Stadt Döbeln