

Legende Erdungsanlage

- Ringerder V4A 30x3/5 mm
- Fundamenterder StZn 30x3/5 mm
- Verbinder
- Ableitung Kunststoffummantelt 11mm (in 3x Ortbetonstützen StZn)
- Anschlussfahne Zn
- Trenstelle mit Nummer in Wand
- Trenstelle mit Nummer in Boden

Leistungsgrenze Erdung Rohbau ist Anschlussfahne zu Transtellen und zu Anschlüssen im Gebäude. Indem drei Ortbetonstützen ist im Beid EG StZn 30x3/5 mm von Trenstelle bis UKRD-Rohdecke einzulegen und mit V4A untern und Oben herauszuführen.

N

Index	Datum	Änderung	gez.:	gep.:
--	03.07.2024	Planerstellung	MR	B / F

Höhenbezug:
±0.00 = 206,00m DHHN2016

Bauherr:
Große Kreisstadt Döbeln
Der Oberbürgermeister
Obermarkt 1; 04720 Döbeln
Unterschrift

Projektsteuerung:

Architekt:
Unterschrift

Außenanlagen:

HLS-Planung:

Tragwerksplanung:

Planung Elt:

Tiefbau und Medienplanung:

Fachplaner: ...

Projekt:
Schulstandort Döbeln Ost
Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort

Planinhalt:
Elektro
Erdungsanlage
Fundament

Planungsphase: Ausführungsplanung
bearbeitet: MR
geprüft: LB / VF

Maßstab:	Plandatum:	Planstatus:	Plannr.:	Index:
1:100	03.07.2024	Freigabe		-

Projektnummer	Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status
2003_DÖB_SCH		5	EL	ER			-	F

Plannummer

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.