

**Absender:** Vergabestelle

**Empfänger:** Alle Vergabebeteiligten

**Nachrichtentyp:** Einfache Nachricht

**Versanddatum:** 03.09.2024 14:33

**Betreff:** Bieteranfrage zu Brandschutztüren

Sehr geehrte Damen und Herren,  
uns ist eine Bieteranfrage eingegangen, welche wir hiermit beantworten:

**Bieteranfrage:**

Nach Durchsicht der Unterlagen und Recherchen teilen wir mit, dass für die ausgeschriebenen Positionen 2.1.2.10, 2.1.2.20, 2.1.3.10, 2.1.3.20, 2.1.4.10, 2.1.4.20 - T90 in RC2 kein namhafter Systemhersteller die Zulassung besitzt. Wir bitten um Änderung der Anforderungen.

**Beantwortung durch die Ausschreibenden:**

Bitte bieten Sie für die oben genannten Positionen Aluminiumtüren wie beschrieben, jedoch in feuerhemmender Ausführung T30 RS + RC 2 an.

Auf gesondertem Blatt bitten wir um ein Angebot für die jeweilige Tür als Stahltür T90 RS + RC 2 mit geschlossenem Türblatt. Falls technisch möglich, bitten wir um den Mehrpreis für eine Verglasung als Türblattfüllung.

Aufgrund dieser technischen Änderungen werden wir unsere Angebotsfrist bis zum 18.09.2024 11:00 Uhr verlängern.

Mit freundlichen Grüßen  
GP Papenburg Hochbau GmbH

Name der Vergabe: Kaufhaus Schocken Zwickau Los 18.5 Alu-Glas-Innentüren

Aktenzeichen: 325522-018.5

## Dateianhang: