

Fragen-Antworten-Katalog
Projekt "Neubau Innovation Hub"
Los 306 Gerüstbauarbeiten

Runde 1

Stand 03.09.2024

neue Fragen/Ergänzungen sind farbig markiert

Ifd. Nr.	Frage	Antwort/Hinweis
1	Kann alternativ zum ausgeschriebenen Fassadengerüst W09 ein Fassadengerüst W06 inkl. innenliegender Konsole 0,36 m angeboten werden oder muss zwingend ein Gerüst der Breitenklasse W09 zur Ausführung kommen?	ein Fassadengerüst der Klasse W06 wird, auf Grund der vom Gerüst aus geplanten Arbeiten, nicht akzeptiert
2	Hinweis zu Mitteilungen von Unklarheiten	Rückfragen zu Vergabeunterlagen sind bis einschließlich zum 18.09.2024 16:00Uhr einzureichen