

### Fragen-Antwort-Katalog

Vorbemerkung: Dieser Frage-Antwort-Katalog dient dazu, alle im Vergabeverfahren gestellten Fragen von Bewerbern sowie die entsprechenden Antworten der Vergabestelle allen Bewerbern zugänglich zu machen. Diese Liste wird Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Lfd. Nr.	Frage	Antwort	Einstellungsdatum
1	<p>Die Schallschutzangaben in den verschiedensten LV-Positionen sind falsch angegeben: Prüfstandswert Rwp = 37 dB / im eingebauten Zustand Rwp = 42 dB (es müssen immer vom Prüfwert zum "eingebauten Zustand" 5 dB weniger sein) Wie soll angeboten werden?</p> <p>entweder Prüfwert 37 dB = "eingebauter Zustand" 32 dB oder Prüfwert 47 dB = "eingebauter Zustand" 42 dB Wir bitten um kurzfristige Mitteilung.</p>	<p>Die Zuordnungen im LV-Text müssen getauscht werden : Schallschutz : mind. notwendiger Prüfstandswert Rwp = 42 db, ohne Prüfung im eingebautem Zustand : Rwp = 37 db</p> <p>oder z.B. Pos. 25.01.04.5 Schallschutz : mind. notwendiger Prüfstandswert Rwp = 47 db, ohne Prüfung im eingebautem Zustand : Rwp = 42 db</p>	04.09.2024
2	<p>In der Position 25.01.04.8 wird auf das beiliegende Gutachten zur Raumakustik Vortragsraum vom 26.07.2024 hingewiesen. Der Ausschreibung liegt ein derartiges Gutachten nicht vor.</p> <p>Ich bitte um Zusendung dieses Gutachtens.</p>	<p>Das Gutachten wird mit der Nachsendung vom 10.09. bekannt gemacht.</p>	09.09.2024