



- ### Legende
- Bestand
  - Planung Bautechnik
  - Planung Maschinentechnik/ technische Ausrüstung
  - Abbruch
  - abschnittsweiser (15-20 m) temporärer Verbau mit Verbaukästen o. ä. und GW-Absenkung
  - temporärer Verbau mit Spundwandbohlen und offener Wasserhaltung
  - Verbau mit Mikropfählen Ø 30 cm, wasserdicht
  - Bohrpflahlverbau Ø 75 cm, L=6.00m, a=62.5 cm, C25/30, wasserdicht
  - Bohrpflahlverbau Ø 88 cm, L=9.00m, a=75 cm, C 25/30, wasserdicht
  - Bohrpflahlverbau Ø 88 cm, L=10.00m, a=75 cm, C 25/30, wasserdicht
  - bewehrte Bohrpfähle
  - unbewehrte Bohrpfähle

- ### Abkürzungen Leitungsbezeichnung
- AW Abwasser
  - ADL Abwasserdruckleitung
  - MWD Mischwasser-Druckleitung
  - REL Restentleerung
  - RRL Regenwasserrückführungsleitung
  - BWL Betriebswasserleitung
  - FSL Fäkalienablauffleitung
  - EL Kabeltrasse
  - AL Abfluefleitung
  - ABLL oberirdische Abfluefleitung
  - TWL Trinkwasserleitung
  - HT Heiztrasse

**HINWEIS!**  
 "Übergebene Höhenangaben des Leitungsbestands wurden zu Planungszwecken als Rohrsohlhöhe angenommen"

**Nur zu Kalkulationszwecken für die Ausschreibung**

Auftraggeber	Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Bankenburgerstraße 62 09114 Chemnitz	Auftragsnummer 3500005195	
Bearbeitung		Auftragsnummer /	
Planungsphase	NUR GÜLTIG FÜR DIE AUSSCHREIBUNG	Projektnummer 4376	
Vorhaben	ZKA Chemnitz Umbau Zulaufbereich	Höhenbezugssystem HN 76 Lagebezugssystem ETRS 89 UTM 33	
Gezeichnet			
Bearbeitet			
Geprüft			
Bestätigt			
Masstab: 1: 250	Format: 1135 / 594	Zeichn.-Nr.: 4376_05_0104_-LP_Verbau	Blatt.-Nr.: von
<small>           Verantwortliche Stellen:            • Entwurfsleiter der Stadt Chemnitz            • Statistischer Sachverständiger und Vermessung Sachverständiger (GeoB)         </small>		<small>           Verantwortliche Stellen:            • Entwurfsleiter der Stadt Chemnitz         </small>	