

Messstellenliste HKL

Messgerätebezeichnung								Messungen/Signale								Beschreibung						Produkt			
auf Zeichnung:	PuID-Nr.	Kennzeich-nung	Objektnummer	Typ	Kennung	Zahl	Hochgestellt	Bezeichnung	Strom [A]	Spannung [V]	Phase	Frequenz [Hz]	Nennleistung [kW]	P (aufgenommen) [kW]	P (Spitzenbedarf) [kW]	Anlasser / Frequenzumf. Bereich	GLZ	Bauart	Material	Messung in Rohrleitung:	Messung an sonstiges:	Ex-Schutz	Typ Motor	Fabrikat	Modellnr.
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	8033	F 099		F		099	xxx	Messsymbol - Hauptleittechnik												010-04 08 Luft DN?-?					
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	23712	M 056		M		056	Luftfeuchtigkeit	Feuchtesensor RH (Kombisensor)									1	Feuchte-Temperatursensor		010-04 ? ? DN?-?				Schischek	ExPro-CTF-50
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	6151	M 098		M		098	Luftfeuchtigkeit	Feuchtesensor CH (Kombisensor)									1	Feuchte-Temperatursensor		010-04 ? AW DN? ?				Schischek	ExPro-CTF-50
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	6142	M 099		M		099	Luftfeuchtigkeit	Feuchtesensor RH (Kombisensor)									1	Feuchte-Temperatursensor		010-04 ? ? DN?-?				Schischek	ExPro-CTF-50
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	1121	Q 099		Q		099	Gaswarnsensor	Messsymbol - Hauptleittechnik												010-04 ? ? DN?-?					
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	23702	T 055		T		055	Temperatur	Temperatursensor RH (Kombisensor)									1	Feuchte-Temperatursensor		010-04 ? ? DN?-?				Schischek	ExPro-CTF-50
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	16397	T 078		T		078	xxx	Frostwächter HR 1 RH									1	Frostschutzh thermostat	VA	010-04 ? ? DN?-?				Schischek	ExBin-FR6
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	16375	T 079		T		079	xxx	Frostwächter HR 2 RH									1	Frostschutzh thermostat	VA	010-04 ? ? DN?-?				Schischek	ExBin-FR6
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	16344	T 080		T		080	xxx	Frostwächter HR 3 RH									1	Frostschutzh thermostat	VA	010-04 ? ? DN?-?				Schischek	ExBin-FR6
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	16319	T 081		T		081	xxx	Frostwächter HR 4 RH									1	Frostschutzh thermostat	VA	010-04 ? ? DN?-?				Schischek	ExBin-FR6
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	16299	T 082		T		082	xxx	Frostwächter HR 1 CH									1	Frostschutzh thermostat	VA	010-04 ? ? DN?-?				Schischek	ExBin-FR6
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	7903	T 086		T		086	xxx	Zuluftfühler ZH 1									1	Temperaturfühler EX	VA	010-04 ? ? DN?-?				Schischek	ExPro-CT-200 Ex
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	8157	T 089		T		089	xxx	Zuluftfühler ZH CH									1	Temperaturfühler EX	VA	010-04 ? ? DN?-?	?			Schischek	ExPro-CT-200 Ex
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	1117	T 090		T		090	Innentemperatur	Temperatursensor RH (Kombisensor)									1	Feuchte-Temperatursensor		010-04 ? ? DN?-?				Schischek	ExPro-CTF-50

ZKA Chemnitz - Umbau Zulaufbereich / Fachplanung Lüftungstechnik

Druckdatum: 07.11.2023

Rev.: 02

Messstellenliste HKL

2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	6160	T 091		T		091	Außentemperatur	Temperatursensor CH (Kombisensor)									1	Feuchte- Temperatursensor		010-04 ? AW DN? ?					Schischek	ExPro-CTF- 50
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	7428	T 092		T		092	Innentemperatur	Temperaturfühler Klimanlage										Externer Raumtemperaturfühler		010-04 ? ? DN?-?					Mitsubishi	PAC- SE41TS-E
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	8182	T 093		T		093	xxx	Zuluftfühler ZH 4									1	Temperaturfühler EX	VA	010-04 ? ? DN?-?	010-04 LH 85				Schischek	ExPro-CT- 200 Ex
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	7897	T 094		T		094	xxx	Zuluftfühler ZH 2									1	Temperaturfühler EX	VA	010-04 ? ? DN?-?					Schischek	ExPro-CT- 200 Ex
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	7892	T 095		T		095	xxx	Zuluftfühler ZH 3									1	Temperaturfühler EX	VA	010-04 ? ? DN?-?					Schischek	ExPro-CT- 200 Ex
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	5822	T 096		T		096	xxx	Zuluftfühler WB									1	Temperaturfühler EX	VA	010-04 ? ? DN?-?					Schischek	ExPro-CT- 200 Ex
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	5699	T 097		T		097	Temperatur Dach 2	Temperatursensor Dach 2									1	Temperaturfühler EX	VA	010-04 ? ? DN?-?					Schischek	ExPro-CT- 200 Ex
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	5710	T 098		T		098	Temperatur Dach 3	Temperatursensor Dach 3									1	Temperaturfühler EX	VA	010-04 ? ? DN?-?					Schischek	ExPro-CT- 200 Ex
2561 AP GA VT-R&I 1-1.dwg	5664	T 099		T		099	Temperatur Dach 1	Temperatursensor Dach 1									1	Temperaturfühler EX	VA	010-04 ? ? DN?-?					Schischek	ExPro-CT- 200 Ex